

نموذج تقرير مراقب مساجد

نموذج تقرير ميداني بموجب شكوى

(تقرير ميداني)

Download this vid

الموضوع: تقرير عن مسجد عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) الواقع في حي..... بمدينة..... بشأن وجود تصدعات في حالة المبنى تشكل خطورة على المصلين.

أساسه: الشكوى المقيدة في هذه الإدارة برقم () وتاريخ / / ١٤٣٠هـ من المواطن /..... وتوجيه مدير..... بإعداد تقرير عن ذلك.

بيان الموضوع: تم زيارة المسجد المشار إليه في / / ١٤٣٠هـ وتبين بعد الزيارة ما يلي:

- ١ - يوجد تصدعات في سقف المبنى من الداخل تشكل خطورة على المصلين، وكذلك في جنبات المبنى من الخارج في جميع الجهات.
- ٢ - بعض البلاط في الساحات الخارجية تالف.
- ٣ - الأبواب الأربعة الخارجية تالفة، وفي حاجة إلى استبدال.
- ٤ - دورات المياه في حاجة إلى صيانة شاملة (صنابير المياه - الخلاطات - المغاسل - السخانات).

٤ - دورات المياه في حاجة إلى صيانة شاملة (صنابير المياه - الخلاطات - المغاسل - السخانات).

٥ - أسلاك الكهرباء الموصولة ببرادة المياه مكشوفة وغير آمنة.

٦ - الغرف الملحقة بالمسجد فيها تصدعات من جميع الجهات، وآثار لتسرب المياه في السقف من الداخل.

الرأي: مما تقدم يتبين أن مبنى المسجد وملحقاته في حاجة إلى فحص عاجل من فني مختص من المشاريع والصيانة بالإدارة (الفرع) نظراً إلى حالة مبنى المسجد المذكور أعلاه. والله ولي التوفيق.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

معد التقرير